



Checkliste für Brandschutzhelfer*innen	Ja	Nein
Hängt die Brandschutzordnung Teil A in der aktuellen Fassung aus?		
Ist die Brandschutzordnung Teil C (Alarmplan) bekannt? Sind Feuerlöscheinrichtungen deutlich erkennbar und ggf. gekennzeichnet?		
Sind die Feuerlöscheinrichtungen frei zugänglich und jederzeit schnell und einfach zu erreichen?		
Sind alle Feuerlöscher verplombt/gesichert und einsatzbereit?		
Sind Flucht- und Rettungswege gut sichtbar und in ihrem Verlauf eindeutig beschildert?		
Sind Treppenträume, Flure, Flucht- und Rettungswege frei von Hindernissen, herumstehenden Gegenständen, brennbaren Materialien etc.?		
Sind Notausgänge während der Dienstzeiten unverschlossen und lassen sie sich (von innen) leicht ohne fremde Hilfsmittel öffnen?		
Werden die Brandschutztüren geschlossen gehalten? Keile oder ähnliches entfernen.		
Sind die Brandschutztüren leichtgängig, verläuft der Schließvorgang einwandfrei? Ggf. elektrischen Türschließer betätigen.		
Sind Aufzüge mit „Im Brandfall nicht benutzen“ gekennzeichnet?		
Befinden sich an den Arbeitsplätzen nur so viele brennbare Materialien, wie für den Fortgang der Arbeiten erforderlich sind?		
Werden Abfälle (Hausmüll, Kartonagen, Sperrmüll, Batterien etc.) regelmäßig aus den Arbeitsbereichen entfernt?		
Werden Fensterbretter freigehalten?		
Werden Rauchverbote eingehalten, insbesondere in feuergefährdeten Bereichen?		
Wird das Verbot der Verwendung offenen Feuers (Kerzen etc.) eingehalten?		
Werden die Zufahrten und die Stellplätze für die Feuerwehr freigehalten?		
Werden die Prüfintervalle der Feuerlöscheinrichtungen eingehalten? (alle zwei Jahre, die Plakette zeigt die letzte Prüfung an)		
Werden elektrische Geräte regelmäßig geprüft?		
Werden regelmäßig Unterweisungen der Beschäftigten anhand der Brandschutzordnung durchgeführt?		